



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»**

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д.77; www.78centr.ru

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710026


192029, Россия, город Санкт-Петербург, ул. Ольминского, д. 27,
188640, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, ш. Дорога Жизни, д. 13;
187400, Россия, Ленинградская область, Волховский район, город Волхов, пр-кт. Волховский, д. 28;
188900, Россия, Ленинградская область, Выборгский район, город Выборг, ул. Некрасова, д. 12;
188350, Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 44а,
188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, город Кингисепп, ул. Воровского, д. 20;
187110, Россия, Ленинградская область, Киришский район, город Кириши, ул. Советская, д. 6,
187500, Россия, Ленинградская область, Тихвинский район, город Тихвин, проезд. Больничный, д. 9.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя

Органа инспекции



 / Клюшкин И.Н. /
ФИО

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-07Ф-03.003.Л. 9014 « 15 » 03 20 24 года

Заявитель: ИПК «Савоя».

Местонахождение заявителя: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Д, часть пом.11-Н № 106.

Местонахождение объекта: 188653, Ленинградская область, Всеволожский район, Агалатовское СП, д. Касимово, ул. Дубовая, уч. № 15, стр. 1.

Основание для проведения инспекции: Заявка №78-20-07ф/и710-2024 от 12.01.2024г. (договор № 10/24Д от 17.01.2024г.).

Дата проведения инспекции: с 26.02.2024г. по 15.03.2024г.

Адрес места осуществления деятельности: 188640, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, шоссе Дорога Жизни, д. 13.

№ А- 0001676810

Продолжение: листов 4
с № А-0001676811-
по № А-0001676814

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1/25, лит. А (для переписки),
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

Объект инспекции: водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения (стадия инспекции – инспекция в процессе эксплуатации).

Вопросы, поставленные перед экспертом: оценить на соответствие требованиям санитарного законодательства качество пробы питьевой воды централизованного водоснабжения на объекте – ИПК «Савоя» по адресу: 188653, Ленинградская область, Всеволожский район, Агалатовское СП, д. Касимово, ул. Дубовая, уч. № 15, стр. 1.

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» табл.3.1, табл. 3.3, табл. 3.5, табл. 3.13, раздел III; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п. 75, раздел IV.

Состав материалов инспекции:

- протокол лабораторных исследований №3293-0-02 от 06.03.2024г., выполненных аккредитованной в национальной системе аккредитации ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.514038, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице: 29.09.2015г.);
- протокол лабораторных исследований №8397 от 07.03.2024г., выполненных аккредитованной в национальной системе аккредитации ОЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510151, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 27.10.2016г.);
- копия акта отбора пробы воды № 308 от 28.02.2024г.;
- обязательство о беспристрастности от 26.02.2024г.

УСТАНОВЛЕНО:

Основной целью экспертизы является оценка результатов лабораторных исследований пробы питьевой воды централизованного водоснабжения по исследуемым микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям на соответствие требованиям табл. 3.1, табл. 3.3, табл. 3.5, табл. 3.13, раздел III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; п. 75, раздел IV, СанПиН

№ А- 0001676811

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1/25, лит. А (для переписки),
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», проб питьевой воды систем централизованного холодного водоснабжения по исследуемым микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям,

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007. № 224. «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок».

Согласно акту отбора пробы №308 от 28.02.2024 г.: проба питьевой воды централизованных систем холодного отобрания специалистом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах на объекте – ИПК «Савоя» по адресу: 188653, Ленинградская область, Всеволожский район, Агалатовское СП, д. Касимово, ул. Дубовая, уч. № 15, стр. 1 и доставлены в термоконтейнере с хладоэлементами (температура +2+4°C) в ИЛЦ и ОЛЦ для исследований.

Согласно протоколам лабораторных исследований: №3293-0-02 от 06.03.2024г., №8397 от 07.03.2024г. проба питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения, отобранная на объекте – ИПК «Савоя» по адресу: 188653, Ленинградская область, Всеволожский район, Агалатовское СП, д. Касимово, ул. Дубовая, уч. № 15, стр. 1 была исследована на микробиологические и санитарно-гигиенические показатели.

Микробиологические показатели:

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерений	Результаты исследований	Величина допустимого уровня
1.	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50
2.	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100мл	не обнаружено	отсутствие
3.	Escherichia coli	КОЕ/100мл	0	отсутствие
4.	Колифаги	БОЕ/100мл	0	отсутствие
5.	Энтерококки	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие

№ А- 0001676812

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1/25, лит. А (для переписки),
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

Санитарно-гигиенические показатели:

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерений	Результаты исследований	Допустимые уровни по НД
1.	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6
2.	Цветность	градусов цветности	Менее 1	Не более 20
3.	Запах	балл	1	Не более 2
4.	Привкус	балл	0	Не более 2
5.	рН	Ед. рН	7,5	В пределах 6,0-9,0
6.	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	0,72	Не более 5,0
7.	Общая жесткость	°Ж	0,20	Не более 7,0
8.	Нитриты	мг/дм ³	Менее 0,003	Не более 3,0
9.	Нитраты	мг/дм ³	1,43	Не более 45,0
10.	Железо	мг/дм ³	Менее 0,10	Не более 0,3
11.	Ртуть	мкг/дм ³	Менее 0,01	Не более 0,0005
12.	Свинец	мг/дм ³	Менее 0,002	Не более 0,01
13.	Сульфаты	мг/дм ³	Менее 2	Не более 500,0
14.	Хлориды	мг/дм ³	65	Не более 350,0
15.	Медь	мг/дм ³	Менее 0,001	Не более 1,0
16.	Марганец	мг/дм ³	Менее 0,001	Не более 0,1
17.	Алюминий	мг/дм ³	Менее 0,01	Не более 0,2
18.	Никель	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 0,02
19.	Аммиак	мг/дм ³	0,20	Не более 2,0
20.	Цинк	мг/дм ³	0,324	Не более 5,0
21.	Фториды	мг/дм ³	Менее 0,15	Не более 1,5
22.	Барий	мг/дм ³	0,012	Не более 0,7
23.	Калий	мг/дм ³	0,86	Не нормируется
24.	Натрий	мг/дм ³	40	Не более 200,0
25.	Стронций	мг/дм ³	0,033	Не более 7,0

Согласно полученным результатам лабораторных исследований, качество пробы питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям соответствует требованиям табл. 3.1, табл. 3.3, табл. 3.5, табл. 3.13, раздел III, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; п. 75, раздел IV, СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому

№ А- 0001676813

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1/25, лит. А (для переписки),
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

от 15.03. 2024 г. № 78-20-07Ф-03.003.Л. 9014 К экспертному заключению

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

качество пробы питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения на объекте – ИПК «Савоя» по адресу: 188653, Ленинградская область, Всеволожский район, Агалатовское СП, д. Касимово, ул. Дубовая, уч. № 15, стр. 1 соответствует требованиям табл. 3.1, табл. 3.3, табл. 3.5, табл. 3.13, раздел III, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; п. 75, раздел IV, СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Врач по общей гигиене



Котов Н.В.

№ А- 0001676814

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Саловая, д.1/25, лит. А (для переписки),
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76